

AMPELREGEL

VORGEHEN BEIM EINDRINGEN IN RÄUME

VORBEREITUNG ZUM EINDRINGEN IN RÄUME

- Angriffstrupp legt die Schlauchreserve vor Brandraumtüre
- Räumung des Treppenraumes
- Falls vorhanden, mobilen Rauchverschluss einsetzen
- AT-Mann überprüft die Einstellung des Strahlrohres
- Feststellen der Gefahr einer Rauchdurchzündung / Rauchexplosion
- Entscheidung Vorgehensweise

FALL GRÜN – KEINE GEFAHR EINER EXTREMEN BRANDAUSBREITUNG

- Kein oder nur geringer Rauchaustritt sichtbar
- Tür öffnen
- Zustand im Raum
 - » geringe Rauchbewegung
 - » Rauchsicht im oberen Raumdrittel
 - » Geringe Rauchsicht
 - » Begrenztes Feuer
 - » Temperatur auf Deckenhöhe unter 200° C durch Einsatzkleidung nicht spürbar
- Maßnahmen des Trupps
 - » mobilen Rauchverschluss setzen
 - » Abluftöffnung möglichst nahe am Brandherd schaffen
 - » entrauchen / belüften
 - » schadensarmes Vorgehen
 - » wenn möglich Brandgut entfernen
 - » sparsamer Wassereinsatz

FALL GELB – WAHRSCHEINLICHE GEFAHR EXTREMER BRANDAUSBREITUNG

- Mäßiger Rauchaustritt ohne Dynamik
- Tür öffnen
- Zustand im Raum
 - » Starke Rauchbewegung
 - » Dichte Rauchsicht bis zur Türklinke
 - » Rasanter Temperaturanstieg bei Luftzufuhr
 - » Temperatur auf Deckenhöhe 300° C - 450° C (WBK)
 - » Ausgedehntes offenes Feuer im Raum
- Maßnahmen des Trupps
 - » mobilen Rauchverschluss setzen
 - » Abluftöffnung möglichst nahe am Brandherd schaffen
 - » entrauchen / belüften
 - » Löschmittel am Strahlrohr bereitstellen vor Öffnung der Türe
 - » Rauch beurteilen, ggf. Rauchsicht kühlen
 - » Brand im Raum mit angepassten Wassereinsatz bekämpfen





FALL ROT – SEHR HOHE GEFAHR EINER EXTREMEN BRANDAUSBREITUNG

- Starker Rauchaustritt mit Dynamik
- Zugang zum Brandraum
 - » Rücksprache beim Einheitsführer über weiteres Vorgehen
 - » Tür sehr vorsichtig und langsam aus geschützter Position öffnen, wenn von Einheitsführer angeordnet
- Zugang zum Brandraum
 - » Raum im Vollbrand
 - » Massiver Rauchaustritt im oberen Bereich beim Öffnen der Tür
 - » Ansaugen der Luft im unteren Bereich
 - » Flammen in der Rauchsicht
 - » Extrem dichte Rauchsicht bis zum Boden
 - » Raumtemperatur über 500° C durch Einsatzkleidung spürbar
- Maßnahmen des Trupps
 - » Raum nur nach Rücksprache öffnen
 - » Mehrere Abluftöffnungen von außen schaffen
 - » massive Wasserabgabe in den Brandraum von außen oder durch begrenzte Öffnung im oberen Bereich der Tür
 - » Betreten des Raums erst, wenn Situation „Gelb“

WEITERES VORGEHEN

- Vorsichtig in gebückter Haltung in den Bereich eindringen
- Sichtbare Flammen mit Sprühstrahl bekämpfen
- Rauchsicht ständig beobachten und beurteilen
- Einsatzauftrag ausführen
- Abluftöffnung frühzeitig schaffen
- Lagemeldung regelmäßig abgeben
- Erreichen des Einsatzzieles melden
- Rückzugsmöglichkeit und -sicherung beachten

Impressum

Herausgeber: Staatliche Feuerweherschule Würzburg,
Weißenburgstr. 60, 97082 Würzburg

Internet: 09/2021, 4.0